



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ «АКСИД»

Жеурова

«02» декабря 2019г

АКТ

обследования и категорирования

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Артемовский колледж сервиса и дизайна»

(объекта, территории или места с массовым пребыванием людей)

г. Артем

«02» декабря 2019г

Комиссия в составе:

Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность
Председатель комиссии	Жеурова Светлана Викторовна	Директор КГБ ПОУ «АКСИД»
Члены комиссии	Зеликова Ольга Сергеевна	Зам. директора по АХЧ
	Кармицкий Сергей Александрович	старший инженер ПЦО ОВО по городу Артему филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю, капитан полиции
	Максимов Вадим Андреевич	представитель управления ФСБ России по Приморскому краю
	Асланова Олеся Владимировна	Старший инспектор ОНДиПР Артемовского городского округа

На основании: постановления Правительства РФ от 02.08. 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспортов безопасности этих объектов (территорий)", приказа от 02.12.2019 № 61 «О проведении обследования и категорирования объекта» произвела обследование здания КГБ ПОУ «АКСИД» общежитие, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем. Ул. Фрунзе, 99

(наименование объекта, наименование организации предприятия юридического или физического лица)

Обследованием установлено:

1. Краткая характеристика объекта:

Протяженность периметра участка 186,5 кв.м, общая площадь 796,1 кв.м.

Рельеф: Равнинная местность.

Участок находится внутри жилого массива:

1. С южной центральной части здания на расстоянии 7 метров от здания проходит тротуар, за тротуаром находится полоса зеленых насаждений (деревья) шириной 3 метра, за зеленой полосой на расстоянии 9 метров от здания находится проезжая асфальтированная дорога (Владивосток-Артем-Находка); Далее за проезжей частью находится продуктовый магазин, шиномонтажная. В юго-восточную сторону на расстоянии 200 метров находится автозаправочная станция «Владойл-Транзит» режим работы – круглосуточно.

2. С северной стороны объекта (внутренний двор) ведется строительство многоквартирного дома.

- угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Отсутствует система видеонаблюдения, что не позволяет в должной мере осуществлять наблюдение за прилегающей территорией и внутренними помещениями объекта.
 3. Система наружного освещения требует модернизации.

Предложения комиссии:

1. Установит систему видеонаблюдения, позволяющую осуществлять наблюдение за прилегающей территорией и внутренними помещениями объекта. Обеспечить срок хранения видеoinформации не менее 30 суток.
Сроки исполнения: 30.12.2020 года
2. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с п. 31 Требований утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006.
Сроки исполнения: 30.03.2020 года
3. Оснастить объект системой наружного освещения.
Сроки исполнения: 30.12.2020 года
4. Разместить на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действия работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).
Сроки исполнения: 30.03.2020 года

Акт составлен в 2-х экземплярах, и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).

Председатель комиссии:

Жеурова Светлана Викторовна
(Ф.И.О)



(подпись)

Комиссия:


Зеликова Ольга Сергеевна
(Ф.И.О)



Кармицкий Сергей Александрович
(Ф.И.О)


(подпись)

Бутюгин Михаил Михайлович
(Ф.И.О)



(подпись)

Шкарупин Михаил Васильевич
(Ф.И.О)



(подпись)

